

LWKSC100H100 Oblúk žľabu vertikálny vnútorný 90°

Informace:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trásy.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.



- Možnosť výroby uhla o ľubovoľnom polomere v závislosti od požiadaviek minimálneho polomeru ohybu kábla.
- K spájaniu tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky tvaroviek LDCH100N a skrutky SGK8x16.