



TKMP...H50 T-kus žľabu**Informace:****Použitie**

Rozvetvenie káblových trás.

Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,**E** - nerezová oceľ,**Verze:**Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m
TKMP50H50	50	811005	2	0,00
TKMP100H50	100	811010	2	0,00