

TDKMP...H50 Doplnujúceho dielu žľabu T

Informace:

Použitie

Rozvetvenie káblových trás.

Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ,



Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m
TDKMP50H50	50	811605	2	0,00
TDKMP100H50	100	811610	2	0,00