

TRKMP...H50 T-redukcia žľabu

Informace:

Použitie
 Rozvetvenie káblových trás.


Materiál
 Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ,

Tloušťka plechu: **1,5 mm**



Verze:

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m
TRKMP50H50	50	813105	2	0,00
TRKMP100H50	100	813110	2	0,00