

KAL...H60 Žľab

Informace:

Použité

Vedenie káblových trás.

Materiál


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088,

prevedenie s redšou perforáciou (viď obrázok)

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL



Ostatné šírky na objednávku. Spájanie žľabov

KAL... H60 len pomocou spojok

(chýbajúci výsek na nose žľabu)! K montáži

je potrebné použiť skrutky SGKM6x12.