
RSKMP...H50 Redukcia žľabu symetrická

Informace:





Použitie
Zmena šírky káblovej trasy.

Materiál
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ,

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Rozměr a [mm]	Rozměr b [mm]	Hmotnost/1m
RSKMP100/50H50	**811405**	**2**	**100**	**50**	**0,00**
RSKMP200/100H50	**811410**	**2**	**200**	**100**	**0,00**

© 2026 STRADER