TSL...H50 Káblový žľab s krytom

Informace:


Použitie
Vedenie káblových trás.
Materiál
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088





Verze:

Tloušťka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost/1m
TSL100H50/3	**3000**	**100**	**171205**	**2**	**50**	**1,85**
TSL200H50/3	**3000**	**200**	**171204**	**2**	**50**	**2,96**

© 2026 STRADER