KMTSJ...H50 Koleno káblového žľabu s krytom 45°

Informace:


Použitie
Zmena smeru vedenia káblovej trasy.
Materiál
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088





Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]
KMTSJ50H50	**50**	**151608**	**2**	**50**	**0,29**
KMTSJ100H50	**100**	**111605**	**2**	**50**	**0,47**
KMTSJ150H50	**150**	**111604**	**2**	**50**	**0,67**
KMTSJ200H50	**200**	**121408**	**2**	**50**	**0,67**

© 2026 STRADER