
TDSUP...H150 Doplňujúci diel rebríka T


Informace:

POUŽITIE
Rozvetvenie káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2023-02
E - nerezová oceľ
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby





- **Na spájanie s rebríkom je potrebné použiť 16 kpl. skrutiek SGKM8x16 alebo SGNM8x16.**
- **Rýchla a stabilná montáž.**
- **Inštalácia v ľubovoľnom mieste existujúcej káblovej trasy.**
- **Možnosť upevnenia priečok rebríka do spodnej časti doplňujúceho dielu T.**

Verze:

Tlouštka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TDSUP200H150	**200**	**423122**	**1**	**6,56**
TDSUP300H150	**300**	**423132**	**1**	**6,88**
TDSUP400H150	**400**	**423142**	**1**	**7,21**
TDSUP500H150	**500**	**423152**	**1**	**7,53**
TDSUP600H150	**600**	**423162**	**1**	**7,85**

© 2026 STRADER