

OPZKMP...H100 Obejście poziome

Overview:

ZASTOSOWANIE

Ominięcie przeszkody w ciągu trasy kablowej


MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna



**Do montażu kształtek należy użyć łączników LKM...
i śrub SGK6x14**