RDPC...H120N Redukcia rebríka pravá


Informácie:

POUŽITIE
Zmena šírky káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL





- **K montáži je potrebné použiť 4 spojky LDCH120N a 32 kompletov skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14.**
- **Pri neštandardných objednávkach je potrebné uviesť rozmer a, b.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer b [mm]
RDPC200/100H120N	**200**	**485510**	**2**	**3,22**	**100**
RDPC300/200H120N	**300**	**485520**	**2**	**3,45**	**200**
RDPC400/300H120N	**400**	**485530**	**2**	**3,69**	**300**
RDPC500/400H120N	**500**	**485540**	**2**	**3,93**	**400**
RDPC600/500H120N	**600**	**485550**	**2**	**4,14**	**500**

© 2026 STRADER