TRRZC...H50 T-redukcia žľabu


Informácie:


POUŽITIE
Rozvetvenie káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL





- **K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky LZCH50 a skrutky SGKFM6x12 alebo SGFM6x12.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TRRZC50H50	**50**	**353905**	**10**	**1,69**
TRRZC100H50	**100**	**353910**	**10**	**2,20**
TRRZC200H50	**200**	**353920**	**10**	**3,24**
TRRZC300H50	**300**	**353930**	**4**	**4,27**
TRRZC400H50	**400**	**353940**	**4**	**5,31**
TRRZC500H50	**500**	**353950**	**4**	**6,34**
TRRZC600H50	**600**	**353960**	**4**	**7,38**

© 2026 STRADER