LZDSC...H120 Oblúk rebríka vertikálny vonkajší

Informácie:

POUŽITIE
Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.





- **K spájaniu tvarovky so samonosným rebríkom je potrebné použiť**

  spojku tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16,

- **Možnosť výroby oblúka o ľubovoľnom polomere v závislosti**

  od požiadaviek minimálneho polomeru ohybu kábla.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LZDSC200H120	**200**	**431322**	**1**	**6,31**
LZDSC300H120	**300**	**431332**	**1**	**6,72**
LZDSC400H120	**400**	**431342**	**1**	**7,14**
LZDSC500H120	**500**	**431352**	**1**	**7,56**
LZDSC600H120	**600**	**431362**	**1**	**7,97**

© 2026 STRADER