ELDST...H150 Prvok kĺbového oblúka rebríka

Informácie:

POUŽITIE
Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Nastavenie uhla v plnom rozsahu s blokádou.

MATERIÁL
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.





- **K montáži prvku kĺbového oblúka rebríka**

  je potrebné použiť skrutky SMM10x20,

Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
ELDST200H150	**200**	**435423**	**10**	**6,95**
ELDST300H150	**300**	**435433**	**4**	**7,21**
ELDST400H150	**400**	**435443**	**4**	**7,47**
ELDST500H150	**500**	**435453**	**4**	**7,73**
ELDST600H150	**600**	**435463**	**4**	**7,99**

© 2026 STRADER