TRJ...H30 T-redukcia žľabu

Informácie:

Použitie
Rozvetvenie káblových trás.

Materiál
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09



Na objednávku
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

K montáži je potrebné použiť skrutky

SGKM6x10 alebo SGM6x10

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TRJ50H30	**50**	**133405**	**1**	**0,54**
TRJ100H30	**100**	**133410**	**1**	**0,77**
TRJ150H30	**150**	**133415**	**1**	**1,11**
TRJ200H30	**200**	**133420**	**1**	**1,47**
TRJ300H30	**300**	**133430**	**1**	**2,31**

Súvisiace produkty:

KGR...H30 Žľab

KGL...H30 Žľab

KGJ...H30 Žľab

KBJ...H30 Žľab

KBR...H30 Žľab

KBL...H30 Žľab

SGK... Skrutka s pol. hlav. + mat.(komplet) (kpl.)

SM... Skrutka (kpl.)

© 2024 STRADER