
KKMBJ...H60 Koleno žľabu 45°

Informácie:





POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblových trás s funkčnou odolonosťou v požiari.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

Na objednávku

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

- **Ku montáži použite nasledujúce množstvo:**

- šírka 100÷200 mm - min. 10 komplety krutiek SGKM6x12,

- šírka 300÷400 mm - min. 12 komplety krutiek SGKM6x12,

- šírka 500÷600 mm - min. 14 komplety skrutiek SGKM6x12,



Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
KKMBJ100H60	**100**	**160103**	**20**	**0,29**
KKMBJ150H60	**150**	**160203**	**10**	**0,41**
KKMBJ200H60	**200**	**160303**	**10**	**0,55**
KKMBJ300H60	**300**	**160503**	**10**	**0,91**
KKMBJ400H60	**400**	**160603**	**10**	**1,54**

© 2026 STRADER