LDZC...H45N Oblúk rebríka 90° vonkajší


Informácie:

POUŽITIE
Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľ žiarovo zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL





- **K montáži je potrebné použiť 4 spojky LDCH45N a 16 kompletov skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LDZC100H45N	**100**	**447110**	**2**	**3,89**
LDZC200H45N	**200**	**447120**	**2**	**5,22**
LDZC300H45N	**300**	**447130**	**2**	**6,60**
LDZC400H45N	**400**	**447140**	**2**	**7,94**
LDZC500H45N	**500**	**447150**	**2**	**9,21**
LDZC600H45N	**600**	**447160**	**2**	**10,74**

© 2026 STRADER