

## RDLC...H45N Redukcia rebríka ľavá

### Informácie:

**POUŽITIE**

Zmena šírky káblovej trasy.

**MATERIÁL**


Oceľ žiarovo zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

**Na objednávku:**

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011

**E** - nerezová oceľ EN 10088

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL



- K montáži je potrebné použiť 4 spojky LDCH45N a 16 kompletov skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14.
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné uviesť rozmer a, b.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

| Symbol          | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] | Rozmer b [mm] |
|-----------------|--------------|------------|------------|---------------|---------------|
| RDLC200/100H45N | 200          | 448420     | 2          | 1,77          | 10            |
| RDLC300/200H45N | 300          | 448430     | 2          | 2,01          | 20            |
| RDLC400/300H45N | 400          | 448140     | 2          | 2,24          | 30            |
| RDLC500/400H45N | 500          | 448150     | 2          | 2,48          | 40            |
| RDLC600/500H45N | 600          | 448160     | 2          | 2,70          | 500           |