

## KTSJ...H50 Koleno káblového žľabu s krytom 90°

### Informace:

**Použitie**

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.


**Materiál**

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

**Na objednávku:**

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011

**E** - nerezová oceľ EN 10088



### Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

| Symbol     | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Výška H [mm] | Hmotnost [kg] |
|------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------|
| KTSJ50H50  | 50           | 151307     | 2          | 50           | 0,20          |
| KTSJ100H50 | 100          | 111305     | 2          | 50           | 0,39          |
| KTSJ150H50 | 150          | 111304     | 2          | 50           | 0,64          |
| KTSJ200H50 | 200          | 121105     | 2          | 50           | 0,99          |