

## KMTSJ150H150 Koleno káblového žľabu s krytom 45°

### Informace:

**Použitie**

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

**Materiál**

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzímira EN 10346:2015-09.

**Na objednávku:**

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011

**E** - nerezová oceľ EN 10088

