

## LDC...H120N Oblúk rebríka 90°

### Informácie:

**POUŽITIE**

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

**MATERIÁL**

Oceľ zinkovaná metódou Sendzímira EN 10346:2015-09.

**Na objednávku:**

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

**E** - nerezová oceľ EN 10088

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL



- K montáži je potrebné použiť 4 spojky LDCH120N a 32 kompletov skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

| Symbol      | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|-------------|--------------|------------|------------|---------------|
| LDC100H120N | 100          | 483710     | 2          | 5,72          |
| LDC200H120N | 200          | 483720     | 2          | 6,61          |
| LDC300H120N | 300          | 483730     | 2          | 7,50          |
| LDC400H120N | 400          | 483740     | 2          | 8,39          |
| LDC500H120N | 500          | 483750     | 2          | 9,30          |
| LDC600H120N | 600          | 483760     | 2          | 10,28         |