RKPSC...H100N Redukcia žľabu pravá


Informácie:

POUŽITIE
Redukcia šírky káblovej trásy.

MATERIÁL
Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.





- **K spájaniu tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16.**
- **Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer a [mm]	Rozmer b [mm]
RKPSC300/200H100N	**221432**	**1**	**4,29**	**300**	**200**
RKPSC400/300H100N	**221442**	**1**	**4,89**	**400**	**300**
RKPSC500/400H100N	**221452**	**1**	**5,49**	**500**	**400**
RKPSC600/500H100N	**221462**	**1**	**6,09**	**600**	**500**

© 2026 STRADER