CZKMP...H50 Križovatka žľabu

Informácie:

Použitie
Rozvetvenie káblových trás.

Materiál
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ,





Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m
CZKMP50H50	**50**	**811205**	**2**	**0,00**
CZKMP100H50	**100**	**811210**	**2**	**0,00**

© 2026 STRADER