UKWDP Držiak

Informácie:

POUŽITIE

Upevňovanie drôtených žľabov KDS50H35, KSG50H35 a KWDS60H60 do stropu na závitovej tyči, alebo na upevňovanie ku iným konštrukciám pri použití vratovej skrutky M6 o vhodnej dĺžke.





MATERIÁL
Oceľ galvanicky zinkovaná.
Na objednávku:
F - oceľ žiarovo (lamelovo) zinkovaná ponorom EN ISO 10683:2014-09
E - nerezová oceľ

© 2026 STRADER