KTSJ...H50 Koleno káblového žľabu s krytom 90°

Informácie:

Použitie
Zmena smeru vedenia káblovej trasy.
Materiál
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088





Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
KTSJ50H50	**50**	**151307**	**2**	**50**	**0,20**
KTSJ100H50	**100**	**111305**	**2**	**50**	**0,39**
KTSJ150H50	**150**	**111304**	**2**	**50**	**0,64**
KTSJ200H50	**200**	**121105**	**2**	**50**	**0,99**

© 2026 STRADER