

## LWMTSJ...H50 Oblúk káblového žľabu s krytom vnútorný 45°

### Informácie:

**Použitie**

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

**Materiál**

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

**Na objednávku:**

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011

**E** - nerezová oceľ EN 10088



### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

| Symbol       | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Výška H [mm] | Hmotnosť [kg] |
|--------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------|
| LWMTSJ50H50  | 50           | 151707     | 2          | 50           | 0,29          |
| LWMTSJ100H50 | 100          | 111705     | 2          | 50           | 0,38          |
| LWMTSJ150H50 | 150          | 111704     | 2          | 50           | 0,49          |
| LWMTSJ200H50 | 200          | 111709     | 2          | 50           | 0,61          |