
TDKSUC...H100N Doplňujúci diel žľabu T


Informácie:

POUŽITIE
Rozvetvenie káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby





- **K spájaniu tvarovky so žľabom je potrebné použiť 16 kpl. skrutiek SGKM8x16 a 3-4 kpl. skrutiek SGKM6x12 na spojenie dolnej časti tvarovky, s dnom žľabu.**
- **Rýchla a stabilná montáž.**
- **Inštalácia v akomkoľvek bode existujúcej káblovej trasy.**
- **Možnosť dotiahnutia dna káblového žľabu na spodnú časť doplňujúceho dielu T.**
- **Nízka cena.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TDKSUC200H100	**200**	**220201**	**1**	**5,40**
TDKSUC300H100	**300**	**220301**	**1**	**5,69**
TDKSUC400H100	**400**	**220401**	**1**	**6,00**
TDKSUC500H100	**500**	**220501**	**1**	**6,32**
TDKSUC600H100	**600**	**220601**	**1**	**6,65**

© 2026 STRADER