LPDC...H45N Kĺbový oblúk rebríka


Informácie:

POUŽITIE
Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľ žiarovo zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby





- **K montáži je potrebné použiť 8 kompletov skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LPDC100H45N	**100**	**447710**	**2**	**4,45**
LPDC200H45N	**200**	**447720**	**2**	**4,94**
LPDC300H45N	**300**	**447730**	**2**	**5,47**
LPDC400H45N	**400**	**447740**	**2**	**6,23**
LPDC500H45N	**500**	**447750**	**2**	**6,48**
LPDC600H45N	**600**	**447760**	**2**	**7,00**

© 2026 STRADER