
RDLP...H45N Redukcia rebríka ľavá

Informácie:





Od 27.05.2019 nebude tento produkt (konkrétne hrúbka plechu 1,5 mm) v našej ponuke, z dôvodu jeho zastavenej výroby !

POUŽITIE

Zmena šírky káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- K montáži je potrebné použiť 4 spojky LDCH45N

  a 16 kompletov skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14

- Pri neštandardných objednávkach je potrebné uviesť rozmer a, b.

© 2026 STRADER