

TRSJ...H110 T-redukcia žľabu symetrická

Informácie:

POUŽITIE

Rozvetvenie káblových trás.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.



- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TRSJ100H110	100	124710	4	1,76
TRSJ150H110	150	124715	4	1,95
TRSJ200H110	200	124720	4	2,13
TRSJ300H110	300	124730	1	2,50
TRSJ400H110	400	124740	1	2,87
TRSJ500H110	500	124750	1	3,24
TRSJ600H110	600	124760	1	3,60