TRSJ...H110 T-redukcia žľabu symetrická

Informácie:

POUŽITIE

Rozvetvenie káblových trás.

MATERIÁL
Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.





- **K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12**

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TRSJ100H110	**100**	**124710**	**4**	**1,76**
TRSJ150H110	**150**	**124715**	**4**	**1,95**
TRSJ200H110	**200**	**124720**	**4**	**2,13**
TRSJ300H110	**300**	**124730**	**1**	**2,50**
TRSJ400H110	**400**	**124740**	**1**	**2,87**
TRSJ500H110	**500**	**124750**	**1**	**3,24**
TRSJ600H110	**600**	**124760**	**1**	**3,60**

© 2026 STRADER