

TRSBP...H110 T-redukcia žľabu symetrická

Informácie:

POUŽITIE

Rozvetvenie káblových trás.

MATERIÁL



Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.



- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

| Symbol | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
| TRSBP100H110 | 100 | 128810 | 4 | 2,65 |
| TRSBP150H110 | 150 | 128815 | 4 | 2,92 |
| TRSBP200H110 | 200 | 128820 | 4 | 3,20 |
| TRSBP300H110 | 300 | 128830 | 1 | 3,75 |
| TRSBP400H110 | 400 | 128840 | 1 | 4,30 |
| TRSBP500H110 | 500 | 128850 | 1 | 4,86 |
| TRSBP600H110 | 600 | 128860 | 1 | 5,42 |