

KAJ...H60 Žľab

Informácie:

Použité

Vedenie káblových trás.

Materiál

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,
objednávka nad 300 m,

E - nerezová oceľ EN 10088,
prevedenie s redšou perforáciou (viď obrázok)

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL



Spájanie žľabov KAJ...H60/3 len pomocou spojok

(chýbajúci výsek na nose žľabu)!

K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm²]
KAJ50H60/3	3000	50	170716	12	1,33	2900
KAJ100H60/3	3000	100	170816	12	1,58	5800
KAJ150H60/3	3000	150	170916	6	1,92	8800
KAJ200H60/3	3000	200	171016	6	2,21	11800
KAJ300H60/3	3000	300	171116	6	2,87	17800
KAJ400H60/3	3000	400	171216	4	3,54	23800
KAJ500H60/3	3000	500	171316	2	4,19	29800
KAJ600H60/3	3000	600	171416	2	4,84	35800