LZDSC...H100 Oblúk rebríka vertikálny vonkajší


Informácie:

POUŽITIE
Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.





- **K spájaniu tvarovky so samonosným rebríkom je potrebné použiť**

  spojku tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16,

- **Možnosť výroby oblúka o ľubovoľnom polomere v závislosti**

  od požiadaviek minimálneho polomeru ohybu kábla.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LZDSC200H100	**200**	**411322**	**1**	**5,63**
LZDSC300H100	**300**	**411332**	**1**	**6,04**
LZDSC400H100	**400**	**411342**	**1**	**6,62**
LZDSC500H100	**500**	**411352**	**1**	**6,88**
LZDSC600H100	**600**	**411362**	**1**	**7,29**

© 2026 STRADER