

TDKMP...H100 Doplnujúceho dielu žľabu T

Informácie:

Použitie
Rozvetvenie káblových trás.

Materiál
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ,

