

## TSL100H100 Káblový žľab s krytom

### Informácie:

**Použitie**

Vedenie káblových trás.

**Materiál**

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzímira EN 10346:2015-09.

**Na objednávku:**

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011

**E** - nerezová oceľ EN 10088

