
TDKSUP...H110N Doplňujúci diel žľabu T


Informácie:

POUŽITIE
Rozvetvenie káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby





- **K spájaniu tvarovky so žľabom je potrebné použiť 16 kpl. skrutiek SGKM8x16 a 3-4 kpl. skrutiek SGKM6x12 na spojenie dolnej časti tvarovky, s dnom žľabu.**
- **Rýchla a stabilná montáž.**
- **Inštalácia v akomkoľvek bode existujúcej káblovej trasy.**
- **Možnosť dotiahnutia dna káblového žľabu na spodnú časť doplňujúceho dielu T.**
- **Nízka cena.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TDKSUP200H110	**200**	**211122**	**1**	**4,82**
TDKSUP300H110	**300**	**211132**	**1**	**5,06**
TDKSUP400H110	**400**	**211142**	**1**	**5,32**
TDKSUP500H110	**500**	**211152**	**1**	**5,58**
TDKSUP600H110	**600**	**211162**	**1**	**5,86**

© 2026 STRADER