

## TDKSUC...H200N Doplňujúci diel žľabu T

## Informácie:

## POUŽITIE

Rozvetvenie káblovej trasy.

## MATERIÁL



Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

## Na objednávku:

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011

**E** - nerezová oceľ EN 10088

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby



- K spájaniu tvarovky so žľabom je potrebné použiť 16 kpl. skrutiek SGKM8x16 a 3-4 kpl. skrutiek SGKM6x12 na spojenie dolnej časti tvarovky, s dnom žľabu.
- Rýchla a stabilná montáž.
- Inštalácia v akomkoľvek bode existujúcej káblovej trasy.
- Možnosť dotiahnutia dna káblového žľabu na spodnú časť doplňujúceho dielu T.
- Nízka cena.

## Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

| Symbol        | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|---------------|--------------|------------|------------|---------------|
| TDKSUC200H200 | 200          | 223220     | 1          | 9,10          |
| TDKSUC300H200 | 300          | 223320     | 1          | 9,39          |
| TDKSUC400H200 | 400          | 223420     | 1          | 9,70          |
| TDKSUC500H200 | 500          | 223520     | 1          | 10,02         |
| TDKSUC600H200 | 600          | 223620     | 1          | 10,35         |