LDZP...H50N Oblúk rebríka 90° vonkajší

Informácie:

Od 27.05.2019 nebude tento produkt (konkrétne hrúbka plechu 1,5 mm) v našej ponuke, z dôvodu jeho zastavenej výroby !

POUŽITIE


Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088.
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

K montáži je potrebné použiť 4 spojky LDCH50N a 16 kompletov skruziek SGKM8x14.





© 2026 STRADER