

## RDLP...H50N Redukcia rebríka ľavá

### Informácie:

**Od 27.05.2019 nebude tento produkt (konkrétne hrúbka plechu 1,5 mm) v našej ponuke, z dôvodu jeho zastavenej výroby !**

#### POUŽITIE


Zmena šírky káblovej trasy.

#### MATERIÁL

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,  
**E** - nerezová oceľ EN 10088,  
**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.



Príj riadkových zamčovních podľa symbolu a i b.

- K montáži je potrebné použiť 4 spojky LDCH50N
- a 16 kompletov skrutiek SGK8x14
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné uviesť rozmer a, b.